



Certificado de Ensayos

EMPRESA	COARTAL S.L.
DIRECCIÓN	C/ Jordi Camps, 150, Pol. Ind. Jordi Camps 08403 Granollers
Nº CERTIFICADO	19187-2

CAJÓN DE PERSIANA DE ALUMINIO
(1.200 x 245) mm
REF. «SUBLIBOX»

ENSAYO	RESULTADO
Modificación (*)	
ESTANQUIDAD AL AGUA (UNE-EN 1027:2000)	CLASE 6A

(*) Modificación descrita en el informe 19187

FECHA 18 de septiembre de 2008

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.

Fdo: **Asier Maiztegi**
Director Dpto. Construcción