



Certificado de Ensayos

EMPRESA	COARTAL S.L.
DIRECCIÓN	C/ Jordi Camps, 150 Pol. Ind. Jordi Camps 08403 Granollers
Nº CERTIFICADO	20677

EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD DE ACUERDO CON LA NORMA DE PRODUCTO	UNE-EN 13659:2004 <i>«Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad»</i>
Referencia a las directivas correspondientes	Directiva de Productos de la Construcción 89/106/CEE
Sistema de evaluación de la conformidad	SISTEMA 4

Descripción del producto	PAÑO DE PERSIANA DE ALUMINIO
Modelo	45 ALTA DENSIDAD
Dimensiones	Anchura máxima: 1.800 mm Altura máxima: 2.500 mm
Resistencia a la carga de viento UNE-EN 1932:2001	CLASE 6

FECHA 2 de diciembre de 2008

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada. La introducción de componentes alternativos y/o adicionales distintos a los descritos en el informe de ensayos queda fuera del alcance del muestreo realizado e implica la revisión de la evaluación de la conformidad.

Fdo:  Asier Maiztegi
Director Dpto. Construcción