


EMPRESA	DIRECCIÓN
COARTAL, S.L	C/ Jordi Camp, 150 · Pol. Ind. Jordi Camp 08403 GRANOLLERS
Nº CERTIFICADO	24194

LAMAS DE PERSIANA

ENSAYOS

**RESISTENCIA TÉRMICA DEL PAÑO SEGÚN UNE-EN ISO 10077-1:2001 y
 RESISTENCIA ADICIONAL SEGÚN UNE-EN 13125:2001**


REFERENCIA	R_{SEI} (m ² K / W)	ΔR (m ² K / W)
LAMA 50 C	0,0012	0,09
LAMA 45 C	0,0021	0,11
LAMA 43 C	0,0004	0,11
LAMA 39 C	0,0004	0,11
LAMA 45 R	0,0009	0,17



FECHA **25 de Marzo de 2010**

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayos nº 24194, en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Este certificado no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de CIDEMCO, excepto cuando lo sea de forma íntegra.

Fdo: 
Sergio Saliz
 Resp. Área Energía y Medio Ambiente
 Dpto. Arquitectura y tecnologías de la construcción

Certificado de Ensayos